

Wyjaśnienie treści SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZDP.II.240.11.2020** na **Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694.**

1. Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej ilości pali wbijanych:

W pkt 16. 1 przedmiaru robót jest zapis: Wbijanie pali żelbetowych 40x40cm xm na głębokość do 7,0 m- sztuk 10.

Natomiast w projekcie wykonawczym na rysunku nr 09 Plan podpór i ścianek szczelnych ilość pali do wbicia wynosi 12 szt. na jedną podporę, czyli $2 \times 12 = 24$ pale.

Ile pali należy ująć w pkt. 16.1 kosztorysu ofertowego?

- **W pkt 16.1 kosztorysu ofertowego należy ująć 24 pale. Dokonano zmiany ilości jednostek w poz. nr 16.1 przedmiaru robót – zał. nr 11 do SIWZ i kosztorysu ofertowego zał. nr 2 do SIWZ. Skorygowany zał. nr 2 i 11 załączono na stronie www.zdp.suwalki.pl.**


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Suwałkach
Marek Dziemián